



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**  
Графский переулок, 4, к. 2,3,4, Москва, Россия, 129626  
телефон: (495) 687 36 19, E-mail: fguz@mossanepid.ru, http://www.mossanexpert.ru  
**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**  
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о соответствии продукции

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции  
(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

77.01.12.П.005357.12.21

27. 12. 2021 г.

№

Дата

Основание производства экспертизы: заявление № 21/02.12.005456-2 от 14.12.2021

Дата (период) проведения экспертизы: с 15.12.2021 по 27.12.2021

Место проведения экспертизы: 129626, г. Москва, Графский переулок, дом 4, к.2, 3, 4

Цель проведения экспертизы: Подтверждение соответствия требованиям санитарного законодательства

Экспертиза проведена: врачом по гигиене труда Васильевой Г. В., образование высшее по специальности медико-профилактическое дело; сертификат специалиста, №0377180987299 от 29.10.2020г. рег. №2Ц-10-188227

Заказчик: ООО "ДЕКАРТ" (ИНН:7709988930, ОГРН:1177746146192)

Адрес: 111033, г. Москва, ул. Золоторожский вал, д. 34, строение 1, эт. 2, ком. 6 (Россия)

Объект экспертизы: Плитка керамическая клинкерная для навесных фасадных систем Westerwaelder klinker различных цветов

Сведения об изготовителе: "Alois Korzilius Interbau - Fabrikation fur moderne Baukeramik GmbH & Co. KG"

Адрес: Hauptstrabe 73 - 79 D-56235 Ransbach-Baumbach, Germany (Германия)

Продукция изготовлена в соответствии: с декларацией о соответствии

Перечень документов, представленных на экспертизу: Декларация о соответствии, данные о составе, контракт, технические данные, маркировка, доверенность, регистрационные документы

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Представляет собой изделия изготовленные из смеси каолиновых тугоплавких глин и пигментов

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протокол ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21НН96) №77.24093 от 22.12.2021 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг: 218

менее 370

Соответствует 1 классу строительных материалов материалов.

При производстве и монтаже контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по: диАлюминию триоксиду, кремнию диоксиду(кварц, гранит), силикатсодержащей пыли(глина, цемент). Пыль продукции, при длительном воздействии,

013489

обладает способностью вызывать фиброзный процесс легочной ткани (силикоз), оказывает раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания, кожу. При попадании на слизистую оболочку глаз могут вызвать раздражение или травмировать глаз.

**Область применения:** Для навесных фасадных систем, для облицовки внутренних и наружных стен зданий

**Условия использования, хранения, транспортировки, реализации и меры безопасности:** При использовании, хранении и транспортировке соблюдение требований СП 2.6.1.2612-10(п.5.1.17), СанПиН 2.6.1.2800-10(п.5.3, п.5.4, п.5.5). При установке использование СИЗ органов дыхания (респираторы типа Лепесток), кожи рук (перчатки нитрильные), глаз (очки закрытые).

**Информация, наносимая на этикетку:** наименование страны-изготовителя; наименование или товарный знак предприятия-изготовителя; количество изделий, м (шт.); дату изготовления или номер партии; цвет; артикул плиток предприятия-изготовителя; наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), адрес предприятия-изготовителя, контактную информацию (телефон, адрес электронной почты, адрес сайта); штриховой код (при наличии)

**Заключение: Продукция:** Плитка керамическая клинкерная для навесных фасадных систем Westerwaelder klinker различных цветов соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (гл. II, разд. 11) «В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ответственность за качество и объективность санитарно-эпидемиологической экспертизы несет специалист, проводивший санитарно-эпидемиологическую экспертизу»

Врач (врачи)  
Заведующий отделом  
профилактической токсикологии и  
санитарно-эпидемиологических экспертиз  
непродовольственной продукции

Руководитель (заместитель)  
органа инспекции



*(Handwritten signatures in blue ink)*

Г. В. Васильева

Е. Л. Скворцова

В.Ю. Иванов

